

Chiarimento

Quesito

Si chiede di fornire i dati principali dei seguenti impianti:

- Impianti fissi estinzione automatici a pioggia (sprinkler) presenti presso il Centro Servizi di via Bertocchi, 12;
- Gruppi di pressurizzazione presenti presso il Centro Servizi di via Albertoni, via Bertocchi, 12 e viale Roma, 21.

In alternativa si chiede di indicare se i suddetti impianti sono installati soprasuolo o in spazio confinato e se sono provvisti di elettropompe o di motopompe.

Risposta

Si forniscono le seguenti specifiche:

- L'impianto sprinkler di via Bertocchi, 12 è dotato di una valvola sprinkler collegata a un compressore;
- Il gruppo di pressurizzazione di viale Roma, 21 è interrato, in uno spazio confinato, ed è dotato di motopompe. Al contrario, i gruppi di pressurizzazione di via Bertocchi, 12 e via Albertoni sono fuori terra e confinati e sono equipaggiati con elettropompe.

Bologna, data firma digitale

IL RUP

Dott. Renzo Berto