



**ASP**  
CITTÀ DI BOLOGNA  
*Azienda pubblica  
di servizi alla persona*

## **AFFIDAMENTO**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO**

#### **DI ASP CITTÀ DI BOLOGNA**

**Manutenzione programmata e predittiva dei presidi  
antincendio fissi (manichette, naspi, motopompe, estintori,  
ecc.)**

<b>Presidi Antincendio</b>	
<b>Impianti antincendio</b>	<b>Frequenze</b>
Attacco motopompe	<b>semestrale</b>
Impianti sprinkler	<b>trimestrale</b>
Manichette UN/Naspo Prova idrostatica	<b>quinquennale</b>
<b>Gruppi di pressurizzazione</b>	<b>trimestrale</b>
Manichetta UNI/Naspo	<b>semestrale</b>
Prova portata Pressione	<b>annuale</b>
Verifica dello stato d'uso attacco APS dei Vigili del Fuoco;	<b>semestrale</b>
Verifica alimentazioni idriche e rete distribuzione degli impianti, delle autoclavi, delle valvole di intercettazione, rubinetti, scarichi, ecc.	<b>semestrale</b>
Verifica funzionalità delle pompe e motopompe, della strumentazione e del valvolame; impianti automatici di estinzione a pioggia (collaudo o sostituzione serbatoi, valvole, automatismi, stazioni di controllo, reti idrauliche, erogatori, segnalatori, componenti ed accessori);	<b>semestrale</b>
<b>Verifica per le motopompe che per gruppi di spinta se gasolio a livello, con eventuali rabbocchi o riempimento.</b>	<b>semestrale o al bisogno</b>
Verifica della pressione in rete (lettura manometri impianto ed autoclave);	<b>semestrale</b>
Verifica funzionalità ed eventuale messa a punto dei regolatori di livello dei serbatoi di riserva idrica;	<b>semestrale</b>
Verifica integrità e stato di conservazione dei serbatoi;	<b>semestrale</b>

Verifica integrità e corretto funzionamento dei terminali di distribuzione (idranti, prese d'acqua, ecc) e accessori secondo norme UNI;	<b>semestrale</b>
Verifica funzionalità gruppo di pressurizzazione;	<b>trimestrale</b>
Verifica manichette/naspi, cassette UNI, nicchie di alloggiamento ecc;	<b>semestrale</b>
Verifica e applicazione su ogni idrante e attacco idrico dei VV.FF di segnaletica a norma CEE	<b>semestrale</b>
Redazione e aggiornamento del Registro Antincendio per ogni struttura interessata e annotazione delle verifiche di legge ( verifica stato di tenuta, pressione di esercizio, stato di funzionalità dei componenti, ecc).	<b>Contestuale alle attività</b>

#### **ESTINTORI:**

Estintori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e UNI 9994	<b>semestrale</b>
Verifica carica estinguente e sostituzione, secondo le normative, degli estintori portatili di ogni tipo ( a polvere, a schiuma, ecc) conformi al D.M. 20.12.1982, e integrazione D.M. 7.7.1983 e dal D.M. 12.11.1990. Certificazione di corretto funzionamento e rispondenza normativa;	<b>semestrale</b>
Redazione e aggiornamento del Registro Antincendio per ogni struttura interessata e annotazione delle verifiche di legge ( verifica stato di tenuta, pressione di esercizio, stato di funzionalità dei componenti, ecc).	<b>Contestuale alle attività</b>
Rilascio periodico, come previsto dalle Norme vigenti, di dichiarazione di conformità d'uso dell'impianto ai sensi dell'art.34 del DPR 547/55 e successive modifiche;	<b>Secondo Norma</b>
<b>Verificare applicazione su ogni estintore apposita segnaletica</b>	<b>Semestrale</b>

**PORTE TAGLIAFUOCO:**

Porte e serrande tagliafuoco e parti accessorie (controllo periodico secondo D.Lgs n. 37.del 12.01.1998);	<b>semestrale</b>
Redazione e aggiornamento del Registro Antincendio per ogni struttura interessata e annotazione delle verifiche di legge ( verifica stato di tenuta,pressione di esercizio, stato di funzionalità dei componenti, ecc).	<b>Contestual e alle attività</b>